

Al Segretario Comunale  
Dott.ssa Marzia Venturi

E p.c.

Al Dirigente della Direzione DD-11  
Dott. Giuseppe Bacciardi  
Al Dirigente della Direzione DD-14A  
Dott. Francesco Sardo  
Al Dirigente della Direzione DD-18A  
Arch. Marco Guerrazzi  
Al Dirigente della Direzione DD-10  
Arch. Dario Franchini  
Al Dirigente della Direzione DD-15A  
Arch. Fabio Daole

Prot. N. 26860/21.3.2018

OGGETTO: Progetto di valorizzazione dello stadio comunale. Conferenza di servizi del 15.03.2018 – Parere direzione DD-16A.

Con la presente, in merito alle integrazioni tecniche della proposta di valorizzazione dello stadio comunale, e da quanto emerso nella riunione del 15/03/2018, si evidenzia:

- la necessità di esplicitare le modalità, ed in particolare i tempi di immissione delle acque di esondazione incamerate nelle vasche di laminazione proposte nel progetto, nelle attuali fognature bianche affinché sia garantita la funzionalità anche nell'eventualità del ripetersi di eventi calamitosi in tempi ristretti, senza pregiudicare la capacità residua della fognatura. Risulta assolutamente necessario disporre che la manutenzione dell'opera di mitigazione sia a carico del gestore, compresi i tratti fognari che adducono le acque di scarico alla prima confluenza. Si richiede di garantire con cadenza semestrale, nei mesi di ottobre e marzo, una verifica congiunta, con specifico sopralluogo, della funzionalità del sistema di mitigazione, con l'impegno da parte del gestore di risolvere eventuali problemi entro 30gg.
- dovrà essere inoltre previsto un sistema di autoprotezione che, a seguito di allerta Arancio/rossa, interdice l'agibilità dello stadio con conseguente avviso ai fruitori dell'infrastruttura a carico del gestore.
- l'impianto di scarico delle acque nere dovrà essere già predisposto per confluire nella fognatura separata presente nella zona. Anche se attualmente, a causa della mancanza di capacità del depuratore di S. Iacopo, non è possibile allacciarsi direttamente, (per cui momentaneamente l'allaccio dovrà essere mantenuto sulla mista), dovrà essere previsto già da ora un by-pass che permetta l'immediata permutazione nella nera.
- per gli aspetti geotecnici le indicazioni concordate sono state integralmente recepite, per cui niente da osservare.

- la necessità di predisporre una valutazione dell'impatto dello stadio e ci si riserva di esprimere un parere complessivo sull'impatto acustico anche a seguito della presentazione del piano di mobilità e parcheggi
- per gli aspetti legati alla salute umana la necessità di predisporre una specifica relazione in linea con le Valutazioni di Impatto Sanitario.

Cordiali saluti.

*Pisa lì 20.03.2018*

*Il Funzionario P.O:  
Dott. Geol. Marco Redini*