

Pontedera, 19/11/2020

Alla c.a. TONI STUDIO TECNICO
Geom. Toni Giovanni
Piazza martiri della libertà
Bientina
Tel 0587/723950
info@studiotecnicotoni.it

Oggetto: parere tecnico di validazione Area per il posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in una RSA di nuova realizzazione sita in via pastore, Barbaricina - Pisa.

Con la presente siamo a rispondere alla Vs. richiesta di parere tecnico pervenuta in data 09/11/2020 prot. num. 2020/EP/001728.

Le 3 aree da voi individuate nella TAV.6 rispettano quanto disciplina l' Ordinanza Dirigente n. DN 16/15 del 15/01/2015, sia per dimensione che per ubicazione.

Quindi, le aree in cui collocare i contenitori per lo smaltimento rifiuti (forniti da Geofor spa), verranno ricavate all'interno del comparto (**in area privata**), recintate e con un accesso da viabilità pubblica che consenta all'operatore ecologico lo svuotamento.

I cancelli di accesso per lo svuotamento dei bidoni dovranno misurare almeno **2 mt.** per le 2 postazioni più piccole e almeno **3 mt** per la postazione più grande (quella con accesso da via Pastore), dovranno essere provvisti di scivolo per transito dei bidoni carrellati.

Infine, sarà cura dell'amministratore della RSA provvedere, **se necessario**, all'installazione di una serratura elettronica e fornire a Geofor il telecomando di apertura.

Quanto sopra descritto salvo diversa specifica da parte dell'Amministrazione comunale.

Ufficio pianificazione e progettazione
Cartografia
Giorgio Belli

GEOFOR S.p.A.
Viale America, 105 - GELLO
56025 PONTEDERA (PI) -
Tel. 0115333 050 9



Geofor Spa società con socio unico Retiambiente Spa
Viale America 105 - 56025 Pontedera (PI) - Tel. 0587 2619 - Fax 0587 291959
Sito: www.geofor.it - mail: info@geofor.it - PEC: geofor@legalmail.it
Capitale Sociale € 2.704.000 i.v. - C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese Pisa 01153330509

Numero Verde
800 - 959095