

Ns. rif: DIST/Serint/Prog - LB/cb - Prot. n. 16242
da citare nella risposta

FIRENZE, 12/07/2017

Egr. Geom. Glauco D'Agostino
C/O Studio Leonardo
Via San Martino, 1
56125 Pisa

Pc Spett.le
Comune di Pisa
Ufficio Urbanistica
Palazzo Pretorio, Vicolo del Moro, 2
56100 Pisa

OGGETTO: - Piano attuativo Area Montacchiello - Pisa
Parere preliminare di fattibilità

Facendo seguito al Vs. pari oggetto del 06.07.2017 ns. prot. 15666 dopo aver esaminato la documentazione progettuale inoltrata, con la presente esprimiamo parere tecnico favorevole per quanto riguarda la fornitura del gas naturale ai fabbricati previsti dall'intervento in oggetto.

È di fatti possibile alimentare le nuove utenze collegandosi alla rete di distribuzione in media pressione DN 100 Acciaio MPB in servizio su Via Enrica Calabresi e DN 150 Acciaio MPB in servizio su Via Umberto Forti costruendo una nuova tubazione De 125 S5, realizzando una chiusura ad anello come specificato negli elaborati da voi trasmessi.

Si richiede tuttavia la correzione dell'elaborato nel tratto terminale di Via Umberto Forti oltre Via Porlezza in accordo con la monografia della rete Toscana Energia S.p.A. allegata alla presente.

In merito alla sezione stradale si forniscono le seguenti prescrizioni:

- la profondità di posa dell'estradosso superiore della condotta gas rispetto al piano finito della strada, non dovrà essere generalmente inferiore a cm 100;
- la distanza tra l'estradosso interno della condotta e quello delle canalizzazioni degli altri sottoservizi non dovrà essere inferiore a cm 50.

Precisiamo che Toscana Energia dovrà, nella fase antecedente il rilascio del Permesso di Costruire ed in ogni modo precedentemente l'emissione del preventivo, esprimere ulteriore parere riguardo l'impianto di distribuzione gas in progetto i cui elaborati, redatti sulla scorta delle indicazioni fornite dalla struttura tecnica aziendale, dovranno essere dalla stessa approvati.

Per altri chiarimenti è possibile mettersi in contatto l'Ufficio DIST/Serint/Prog Ing. Eleonora Barsanti Tel. 055/4380070 - 347/0712647 e-mail eleonora.barsanti@toscanaenergia.it.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Servizi di
Ingegneria e Normativa Tecnica
(Dott. Ing. Luigi Bianchi)

Luigi Bianchi

Allegati:

1 copia Monografia dell'area di intervento

Toscana Energia S.p.A.
Sede Legale: Piazza Enrico Mattei, 3 - 50127 Firenze - Tel. 055.43801 - Fax 055.216390

Sede Amministrativa: Via A. Bellatalla, 1 - 56121 Pisa - Tel. 050.848111 - Fax 050.9711258

Capitale Sociale € 146.214.387,00 i.v. - Reg. Imprese di Firenze/Cod.Fisc./P.IVA 05608890488 - R.E.A. 559993

info@toscanaenergia.it - www.toscanaenergia.eu



R
15271812083-4



2

Toscana Energia S.p.A.
Sede Legale: Piazza Enrico Mattei, 3 - 50127 Firenze
Sede Amministrativa: Via A. Bellavalla, 1 - 56121 Pisa

V

RACCOMANDATA A.R.

