



Ministero dell'Interno  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
PISA

"Magis Aspera Hora Magis Animosa Voluntas"

115

MESSAGGIO TELEFAX

Numero del

A COMUNE DI PISA

e P. C. A UFFICIO DEL GOVERNO - PREFETTURA PISA

**TESTO:**

Comunicasi che a seguito segnalazione personale di questo Comando è intervenuto in data odierna alle ore 14.30 circa per verifica statica di torre-cisterna alta circa 25 metri della ex fabbrica dei fiammiferi di Putignano, in via delle Bocchette di fronte al civico 1.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che vi sono state cadute di materiale cementizio sia dalla cisterna che dalla torre che la sorregge. La struttura è in stato di degrado ed eventuali condizioni avverse potrebbero peggiorare la situazione attuale.

Si evidenzia in proposito che è presente una impalcatura, sul lato di fronte alle abitazioni, fino a circa 4 metri di altezza, con un ripiano in legno per raccogliere eventuali cadute di materiale.

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza e per opportuna notifica agli interessati proprietari, che non è stato possibile determinare (in proposito si evidenzia che sono presenti in sommità della struttura antenne e ripetitori radio) dei necessari urgenti lavori di manutenzione atti ad evitare rischi per le persone, anche tenuto conto che il provvedimento di salvaguardia posto in essere non risulta idoneo e risolutivo.

**Per IL COMANDANTE PROVINCIALE**

(Ing. Ugo D'Anna)

**IL FUNZIONARIO DI SOCCORSO**

(Ing. Michele Concas)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco	viale G. Matteotti n. 1 PISA 56100	C. F. 80005810504
		TELEFAX
Centralino (n. 8 linee urbane)	050-941811	575524
Ufficio Ragioneria	050-941911	941911
Ufficio Segreteria	050-941910	941940
Ufficio Prevenzione Incendi	050-941917	941941
Ufficio Relazioni con il Pubblico	050-941909	941940

e-mail: vigilfuoco@comune.pisa.it

<http://www.comune.pisa.it/doc/vvf/index.htm>